

Замеры на вводных ячейках ГПП-1

" 21 " июня 2017 г.

Время		РПН	"И"	Т-2 (I-цепь)				Т-3 (II-цепь)			
				яч.75		яч.80		яч.111		яч.116	
				Актив	Реактив	Актив	Реактив	Актив	Реактив	Актив	Реактив
4,00	(кВт.)	6	10	348	510	522	420	414	402	528	522
	(Ампер)			20,09238		30,13857		23,903		30,48499	
10,00	(кВт.)	6	10	1326	1428	942	696	852	654	1626	1260
	(Ампер)			76,55889		54,38799		49,19169		93,87991	
21,00	(кВт.)	6	10	690	822	714	528	642	540	1206	804
	(Ампер)			39,83834		41,22402		37,06697		69,63048	

Время		РПН	"И"	Т-2 (I-цепь)		Т-3 (II-цепь)		Общее	
				Актив	Реактив	Актив	Реактив	Актив	Реактив
4,00	(кВт.)	6	10	870	930	942	924	1812	1854
	(Ампер)			50,230947		54,387991		104,61894	
10,00	(кВт.)	6	10	2268	2124	2478	1914	4746	4038
	(Ампер)			130,94688		143,07159		274,01848	
21,00	(кВт.)	6	10	1404	1350	1848	1344	3252	2694
	(Ампер)			81,062356		106,69746		187,75982	

АО "ПО ЕЛАЗ"

Зам. технического директора-
главный энергетик



О.А. Леваев